АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя № 394 від «24» 04 2026 року
(місце складення)

Відповідно до договору від «23» 04 2026 року № він типовий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільні мережі України" майстер ВПД Погребна Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ [✓ багатоквартирного будинку] (гуртожитку), № 8, проїзд Дружній

За результатами обстеження: не виявлено / [✓ виявлено недоліки] (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт ДВК-1
2. Газопровід потребує фарбування
3. Тріщина по футляру стояка квартир 18, 20, 22, 24
4. корозія ділянки газопроводу по стояку квартир 17, 19, 21, 23, ділянка газопроводу потребує заміни
5. При ТО ВБСГ було виявлено витоки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 17, 19, 21, 23

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- надати акт ДВК - 1 місяць
- пофарбувати газопровід - 1 рік
- Забезпечити заміну футляра по стояку квартир 18,20,22,24 - 6 місяців
- Забезпечити заміну ділянки газопроводу по стояку квартир 17,19,21,23 - негайно
- рекомендовано заміна пробкових кранів на вводі протягом року

Виконано! Перевірено та обслужено вентиль, перепаковано 1 різьбове з'єднання. При перевірці на щільність падіння тиску не перевищено допустиму норму. Окрім стояка квартир 17,19,21,23. При ТО ВБСГ витоки газу було ліквідовано.

Подальша експлуатація ВБСГ згідно розділу 3 пункту 3.3 ПБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

Погребно ЮО 24.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)