

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 501

від «13» 05 2026 року

Відповідно до договору від 12 » 05 2026 року № б/н (Стеновий)
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке Філія
ТОВ "Запорізький мерсесі Чираїли" майстер В.Н.Ю
Порєбна Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) № 19 вул
В. Лебановського
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Висутній акт ДРК
2. Забуровані футери та газопровід 1-й поверх
3. При ТО ВБСГ було виявлено виток газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Нанести ант ОПК - Імсеу
- Розбудувати футляр або вкрити його м'яксі балконом - Ір'к
- Рекомендовано замінити пробних країв на вводи

Виконано! Перевірено та обчислено 7 країв переповнено з робочих (монтажних) з'єднань. При перевірці не виявлено порушень. При повітрі не перевищено допустимі норми. При ТО ВБСТ виставити газу було встановлено.

Наступна експлуатація ВБСТ підлягає ремонту
3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1

Контактний робочий телефон представника виконавця) 065 569 7048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Потребителю ОМІ

13.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно посере шемкачів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язника)