

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 565

від «25» 05 2026 року

Відповідно до договору від «22» 05 2026 року № Б/н (тепловий)
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозно-
дільни мерети України" майстер ВТО
Мельник Сергій Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12, Вузькова.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДВК,
- 2) Виявлені витіки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

д) Надати акт перевірки ГВК - 1 місяць

Перенакупити 2 муртових з'єднання.
Перенакупити 2 різьбових з'єднання.
Фіксові витіки газу.
Провести контрольне опресовування газопро-
відку тиском 500 мм вод.ст. На протязі 5 хв.
падіння тиску не перевищувало допустимого
20 мм вод.ст.

Водажна експлуатація ВБСТ згідно розділу 3
пункт 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 трісень

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067620 9732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Мельник С.М. 25.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктування

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зновозна)