

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 194

від «12» 05 2020 року

Відповідно до договору від «11» 05 2020 року № Б/ч Пеновий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
МОВ Газорозподілої мережі України "маїстер ВМО
Поредня Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 76 Вулиця

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт ДВК
2. Газопровід потребує фарбування
3. Вроги на газопроводі
4. Зашиті фуги
5. При ТО ВБСГ було виявлено витісі газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Нанести ант ОПК - 1 місяць
- Пофарбувати газопровід - 1 рік
- Прибрати дріт - 1 рік
- Розшити футлери - 3 місяці
- Рекомендовано замінити пробковий кранів на ввіді протягом року

Виконано: Перевірено та обслужено 7 кранів вводу. Перепаяно 1 п'ясове (мудрове) з'єднання. При перевірці не виявлено парікання тиску не перевищало допустимий норму. При то ВБСТ вистокі газу було ліквідовано.

Нарахунок окремостям ВБСТ згідно з пункту 3.3 ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Підписано 00 ВОН 12.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстра меншків

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)