

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складання)

№ 504

від «13» 05 2026 року

Відповідно до договору від «12» 05 2026 року № Б/Н (чиновник)
працівником(ами) виконавця робіт

Запорізька грінд ТОВ „ГРМУ“
майстер ВТО Захарюшко С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Дружний проїзд
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витік газу виявлено.
- 2) Газопровід потребує накривування.
- 3) Відсутній акт перевірки вентканалів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При виконанні ТО ВБСТ витрати газу усунути.
- 2) Модернізувати газопровід - 1 рік.
- 3) Надати акт перевірки безпеки - 1 міс.
- 4) Рекомендовано заміну пробкових країв на кушові - 1 рік.

Виконано: змащуємо та перевіряємо 2 пробкових країв; перенакопимо 2 різбових з'єднань. Виконані контрольне опресування повітряного тиском 500 мм.в.ст. Підійшли тиску протягом 5хв. не перевищуємо допустимий напір та склади 10 мм.в.ст.

Надана експлуатація ВБСТ згідно пункту 3.3 розділу 3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця) 0664403113
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Загороденський С.О.

13.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів ознайомих.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)