

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Закарпатське
(місце складення)

№ 480

від «08» 05 2026 року

Відповідно до договору від «07» 05 2026 року № Б/Н (технічний)
працівником(ами) виконавця робіт

Закарпатська філія ТОВ „ГРМУ“
майстер ВТО Загородяшук С.О.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 25А
Закарпатського регіону
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При проведенні ТО ВБСГ витік газу виявлено.
- 2) Газопровід потребує модернізації.
- 3) Відсутній акт перевірки безпеки.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При проведенні ТО ВБСТ витрати газу усунути.
- 2) Порадувати газопостачальника - 1 рік.
- 3) Надати акти перевірки безпеки газопостачання - 1 міс.
- 4) Рекомендовано заміну пробкових кранів на кушові - 1 рік.

Виконано: Змешувач та перевірено 20 пробкових кранів, черпаковано 12 різьбових з'єднань. Виконано контрольне опресування повітряною системою 500 мм. в.ст. Надійшло тиску протоком 5хв. не перевищує допустимий тиск та становить 10 мм. в.ст.

Моральний експлуатаційний ВБСТ згідно пункту 3.3 розділу 3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 066 1403 113

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Загороденко С.О.

08.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів експлуатації.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)