

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 599

від 27 » 05 2026 року

Відповідно до договору від «26» 05 2026 року № 0/н тшавист,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька фірма
ТОВ "Запорізькі енергетичні Управління"
майстер ВОО Пирейна Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 180 вул.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Вирізний акт ЕРК

2. Газопровід потребує фарбування

3. Забуровані газопроводи

4. При ТО ВБСГ було виявлено витік газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Карати ант ДВК - Гмисей
- Нодарбувати газопровід - Гмисей
- Виласи газопровід за межі прибудови - Гмисей
- Рекомендовано зміна пробкових кранів на
сварі протягом року

Виконано: Перевірено 4 кресло. При перевірці
не виявлено парікал тисну повітря
перевірено деще менше порів. При 10 КВСТ
виставі газу було відведено

Нодарбування системи газу КВСТ згідно розрідку
з пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) Гмисей

Контактний робочий телефон представника виконавця) 06756 97048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Гмисей Гмисей
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

17.05.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Гмисей Гмисей
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)