

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 511

від «13» 05 2026 року

Відповідно до договору від «12» 05 2026 року № Дпн тиндвсй,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке філія ЖОВ "Газороз-
поділкі мережі "Укрент" майстер В.Ю.О
Почередня Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14 вч
Калішнішова кооп

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Нероботоздатний виступ футлярів
і при ТО ВБСГ було виявлено витокі газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Рекомендовано замінити дрилерів у неростом-
ній виступов - рік
- Рекомендовано замінити пробковий кран на
всорті протягом року

Виконано! Перевірено та обслужено 60 країв
вводу. Перепокладено 4 рідювими (шурфами)
з'єднань. При перевірці не виявлено
партією тиску не перевищило розрахунок
норму АКТ ДРК № 3384 від 20.10.2025р

Потрапляє окислювачів вості підно розрину
в пункту 3.3 АБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675698048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Потребна ОО ВОН

130526

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстрації мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)