

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 500

від «14» 05 2016 року

Відповідно до договору від «14» 05 2016 року № Б/п тимовий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газсервіс"
позірні мережі "Грайс" майстер ВОО
Шенхінє Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 23, вул. Карпенка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). хорого

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відеоніж або перевірка ВК
- Відеоніж вільний доступ до зовнішнього газопроводу
(угнелюваг)
- Газова арматура захищена угнелювагом
- Відеоніж виступ фуглерів (угнелюваг)
- Вибива газу
- Крани вводу з висернякми терміном придатності

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ВК- Інісач 6
- Звільнити зовнішній газопровід від утеплювача - 1 рік
- Звільнити газову арматуру від утеплювача - 1 рік
- Звільнити фуги з'єднань від утеплювача - 1 рік
- Рекомендовано замінити клапан ВБСТ з ватерманом терміном придатності - 1 рік.

Виконано: Виток газу ліквідовано

- Обстежили та перевірили: Ім'янів
- Переглянуто: Зношеність, інертне з'єднання

При перевірці ВБСТ на щільність нагнісного тиску не виявлено доцесу керу

Подальша експлуатація ВБСТ згідно ПБСТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104239

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шекуніна ОВ Меш 12.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис знімача)