

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 656

від «10» 06 2026 року

Відповідно до договору від «09» 06 2026 року № 814 тиновий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізького філії
ДП «Територіальної мересі України майстерів
Потребен Олександрівне
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 27 вул.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт ДВК
2. Необхідно поновити фарбування газопроводу
3. Забурюван фасадний газопровод
4. Недостатки вкриття (захист утеплювачем) газопроводу
5. При ТО ВБСТ вимірю газу було виявлено

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Навести акт ДВК - 1 місяць
- Нарахувати газопровід - 1 рік
- Вивести фасадний газопровід - 3 місяці
- Перенести вбудований газопровід - 3 місяці
- Реновувати решітку пробного крана на введі протягом року

Висновки: Терсвірено та юстицією заведено.
При перевірці не виявлено порушень норм. При то ввст
виставі був було міновано

Надання експертів ввст діючо норму з
пункту 3.3 ввст

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Потребник

10.06.16

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

діючо реєстрація

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)