

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складання)

№ 595

від «27» 05 2026 року

Відповідно до договору від «26» 05 2026 року № Б/Н (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт

Запорізька філія ТОВ „ГРМУ“
майстер ВТО Загороднішук С.О.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Лактинська 6

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витіки газу виявлені.
- 2) Газопровід потребує щорічного обслуговування.
- 3) Відсутній акт перевірки герметичності.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При виконанні ТО ВБСТ витіки газу усунені.
- 2) Подарбувати газопровід - 1 рік.
- 3) Надати акт перевірки вентиляцій - 4 міс.
- 4) Рекомендовано заміну пробкових країв на кульбові - 1 рік.

Виконано: перевірено та змащено 8 пробкових країв, перенакочено 6 різьбових з'єднань. Виконано контрольне опресування повітрям тиском 500 мм.в.ст. Надання тиску протягом 5 хв. не перевищило допустимую форму та склало 16 мм.в.ст.

Модальність експлуатації ВБСТ згідно пункту 3.3 розділу 3 МБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 066 4403443

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Задаротешук О.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

27.05.26

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів спотребованого.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)