

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Гуаровське
(місце складення)

№ 626

від «03» 06 2026 року

Відповідно до договору від «02» 06 2026 року № Б/Н (технічний)
працівником(ами) виконавця робіт

Закарізька армія ТОВ "ГРМЧ"
майстер Загородський С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Мерид 2.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витік газу виявлено.
- 2) Газопровід потребує модернізації.
- 3) Відсутній акт перевірки безпечності.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При виконанні ГО ВБЕГ виток газу усунути.
- 2) Пофарбувати газопровід - 1 рік.
- 3) Надати акт перевірки безпеки - 1 рік.
- 4) Рекомендовано замінити уривчасті труби на кувіди - 1 рік.

Виконано: Перевірено 12 країв; черпако-
ваго 4 різьбовий з'єднання. Виконано К.О.
новітрян тиском 50 атм. в.ст. Надіслали чеську
металом 5 кв. м. перевірено допущення
порну та експлоат 10 мм. в.ст.

Подальша експлуатація ВБЕГ згідно
п. 3.3 р. 3 ПБЕГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 066 4-903-413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Задаротешко С.О. 03.06.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів споживачів.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)