

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Б. Петро-Михайлівка
Закарпатська
(місце складання)

№ 610

від «04» 06 2026 року

Відповідно до договору від «29» 05 2026 року № Б/к (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт

Закарпатська філія ТОВ "ГРМУ"
майстер Закарпатський С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займаний посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Місру 69Б

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Нале виконанні ТО ВБСГ витяги газу виявлені.
- 2) Газопровід погрудне монтажування.
- 3) Відсутній акт перевірки безпечності.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При виконанні ТО ВБСТ витрати за газу уселися.
- 2) Газаробід погрудок устаткування - 1 рік.
- 3) Надати акт перевірки безпеки - 1 рік.
- 4) Рекомендовано здійснювати утримання кранів на кучі - 1 рік.

Виконано: перевірено та здійснено кранів;
перевірено розробку з'єднань.
Виконано К.О. Шевченко т.ч.ска 500 м.в.с.
надіти т.ч.ска протягом 5 кв. м. перевірено
документи на кран та склади м.в.с.

Повідомлення експлуатації ВБСТ згідно
п. 3.3. р. 3 МБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 066-1103-113

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Задорожний С.О. 01.06.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та розписів споживачів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)