

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 569

від «25» 05 2026 року

Відповідно до договору від «22» 05 2026 року № 814 тиновий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке Філія
ДП «Технопроектні мережі України» майстер
Поредна Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8 вул.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутність акту ДВК
2. Техпроект потребує фарбування
3. При цій роботі було виявлено витокі газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Наратити ант. ДВК - 1 м.с.с.
- Пофарбувати газопровід - 1 рік
- Ремонтовано загальну пробку на виході на вулиці

Виконано! Перевірено та обслужено згідно.
При перевірці на щільність було виявлено
виток газу, виток газу було ліквідовано

Потрапляє експлуатація ВБС згідно роз'їму з
пункту 3.3 ПБС.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Горбаченко ОО ОО

25.08.20

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно з інструкцією

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)