

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складення)

№ 653

від «09» 06 2026 року

Відповідно до договору від «08» 06 2026 року №Б5 (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ
"Газорозподільні мережі України", майстер ВТО
Таран Володимир Сергійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №2 О.Кобиланської

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не пофарбований зовнішній газопровід
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК
- 3) Наявність дрітів на зовнішньому газопроводі
- 4) Зашиті фуглери
- 5) Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені витіки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Товарбувати зовнішній газопровід на протязі 1 року
- 2) Надати акт перевірки ДВК впродовж 1 місяця.
- 3) Демонтувати дроти з зовнішнього газопроводу на протязі 1 місяця.
- 4) Розширити фуглери впродовж 1 місяця.

Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кульові впродовж 1 року.

Перевірено і обслужено 10 пробкових кранів вводу, перепаковано 4 муфтові з'єднання.

Витоки газу ліквідовані.

Виконали контрольне опресування повітрям, тиском 500 мм вод. ст., падіння тиску на протязі 5хв не перевищувало допустиме значення. Виконали пуск газу.

Тодальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 5.3 пункту 3.3 ТБСТ


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-920-92-67

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Таран В.С. 
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

09.06.16
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)