

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 593

від «27» 05 2026 року

Відповідно до договору від «26» 05 2026 року № 8/и виконанні,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька газові ТОВ, Запорізько-
дільні мережі України, майстер ВГО Шенухина
Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3, корпус Ольги

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). є

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки ВК
- Свічки на зварних швах у квартирі 28
- Витоки газу
- Крайні вводи з вихерненням терміном придатності
- Відсутній вільний доступ до краю вводу з під'їзду
(заважає дамок)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 25, 26, 27, 28, 29, 30

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ВБ - 1 місяць
- Виласати крап ВБ за менші гроші - 1 рік
- Провести зварювальні роботи на протязі - 3 (три) дні
- Рекомендовано замінити крап ВБ з вигером, нем терміном придатності - 1 рік

Виконано: Виток газу ліквідовано

- Обслузували та перевірили - 5 крапів
- Перемановано: 5 крапів

При перевірці ВБТ на щільність надійшло тиску не перевищує допустимую норму. Окрім цього квартер: 25-30 надійшло тиску, внаслідок цього (свід в квартері 28)

Подальша експлуатація ВБТ згідно ПБСТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 3 (три) 9084

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104239

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шелухіна О.З. [підпис]

27.05.26р.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Бірюк О.М. [підпис]

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)