

АКТ  
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ  
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя.  
(місце складення)

№ 598

від «28» 05 2026 року

Відповідно до договору від «27» 05 2026 року № 011 типовий,  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке філія  
ТОВ "Газоенергетичні мережі України" майстер ВОО  
Пірюк Олена Олександрівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12 вул. Пархоменка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Висутній акит ДВК
2. Газопровір потребує фарбування
3. Пошкоджені кронштейни
4. При ГЮ ВБСГ було виявлено витік газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Нарати акт ДВК - 1 місць
- Покрасувати газопровід - 1 рік
- Закріпити крошечний - вентиль
- Рекомендовано замінити пробиваче кранів на вентиль протилежний

Виконано! Перевірено та обстежено 28 кранів  
Покрасовано 7 пробивачів (шпательних) з'явлено  
При перевірці на шпательних кранів та  
не виявлено розривів кранів при 10 ВВСТ  
При шпательному вентилі газу.

Подальша експлуатація ВВСТ згідно розділу 3  
пункту 3.3 ВВСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл  
природного газу:

З актом ознайомлений:

Підписав 00 ВВСТ

28.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)