

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 647

від «08» 06 2026 року

Відповідно до договору від «05» 06 2026 року № 84 (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька фірма ТОВ "Газорозподільні
мерити України" м. Київ
Мельник Сергії Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14, Рекордна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 2) Газопровід потребує фарбування
- 3) Крайи з висвітленим терміном експлуатації.
- 4) Висвієні витоки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15,
42, 44, 46, 48, 50

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки РВК - 1 місяць
- 2) Перезарядувати газопровід - 1 рік
- 3) Замінити крани - 1 рік

Знаємо до країв вводу газу.
Перепакувати в різьбові з'єднання.
Перепакувати 2 шлангових з'єднання
поставки заглушки ду 32 мм.
Зсувати витоки газу.

Провести контрольне опресовування газопрові-
ду тиском 500 мм вод ст. Тривання тиску не
перевисувало допустиме. Серія страка квар-
тер 1 6, 8 9 11 13 15 42 44 46, 48, 50 - па-
ртинне скріплю 40 мм вод ст.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 3
пункт 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця)

0676809752

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С. М.

08.06.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)