

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запорожье
(місце складання)

№ 575

від «26» 05 2026 року

Відповідно до договору від «25» 05 2026 року № 811 таравни,
працівником(ами) виконавця робіт Запорозька фірма ТОВ "Гуртожиток"
діяльні мережі "Гарайні", майстер В.В. Шелерхіна Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 27, вул Розваж

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). (коригує 16.25-36)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній сам перевірка ДВК та ВК
- Відсутні електронні кварци 27, 29, 33, 25, 26, 31, 30
- Виток газу 34, 35
- Потрібні зварювальні роботи

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: - 25, 28, 30, 31, 34, 35 -
зварювальні роботи, - 27, 29, 33 - відсутні електронні
вагі на усіх перерахованих естаках

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надавати суб перевірки БК та ДБК - 1 місяць
- Відсутні експлуатації кв: 25, 27-34 (факт) годч
- Відсутні зварювальні роботи на стояку, варт: 25, 28, 30, 31, 35, 34 - 3 (три) годч
- Частково погребовувані газопроводи - 1 рік.

Виконано: Висновки газу ліквідовано

- Обсягами та перевірки БКренів
- Терміновано: 1. Інструкція з експлуатації, 2. Контроль

При перевірці ББСТ на щільність нагнітання тиску на стояку кв 26, 32, 36 не перевищувано допустимую норму.

Окрім цього вартості: 25, 27-34 неможливо провести контрольне опрідкування, відсутні дії експлуатації.

Погодження експлуатації ББСТ згідно ПБСТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 3 (три) годч

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 6104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мелеркіна ОВ Мелеркіна

26.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)