

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 576

від «26» 05 2026 року

Відповідно до договору від «25» 05 2026 року № 84 договір,
працівником(ами) виконавця робіт Пендрізна Фелікс ТОВ "Газороз-
подільні мережі Закарпаття", майстер ВГО
Шеєрхіна Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займаня посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 27, 691. Розв'язи

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). коридор №4
(кв. 37-48)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки ВК та ДВК
- Тривало порушується газопостачання

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надавати акт перевірки ВК та ДК - 1 місяць
- Частково підзарядити зовнішній газопровід - 1 рік

Виконано: Витрати газу ліквідовано

- Обладнання та перевірки - 5 країв
- Переглядами - 2 контролерки

При перевірці ВБЕТ на щільність газів не виявлено порушень, не перевищено допустимого порту.

Подальший експлуатаційний ВБЕТ згідно ПБЕТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шеремета О.В. 26.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)