

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 050

від «09» 08 2026 року

Відповідно до договору від «08» 06 2026 року № 9/4 (Тчювий)
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільні
мережі України" майстер ВТО
Медведь Сергій Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10, Сернянба
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити) Медведь

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДВХ.
- 2) Утеплювачем зашита засувка.
- 3) Край з вигнутим терміком експлуатації.
- 4) Виявлені витіки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК - неіснують.
- 2) Розширити утеплювач біля засувки - 1 рік.
- 3) Зашишити крани - 1 рік.

Знайти з крана вводу газу.
Перетягнути з різьбових з'єднань.
Перетягнути і муртові з'єднання.
Усунути витіки газу.
Провести контрольне опресовування газопроводу тис-
ком 500 мм вод ст. На протязі 5 хвилин падіння
тиску не перевищувало допустиме.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 3
пункт 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 620 9732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 09.06.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис згідно актів)