

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Михайлівка
(місце складення)

№ 656

від « 04 » 06 2026 року

Відповідно до договору від « 03 » 06 2026 року № 811 тимчасовий
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке ФП
ТОВ "Термододільні мережі України" майстер-монтажник
Потребня Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №20 вул.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутність ант ДВК
2. Точка розвід потребує фарбування
3. Розетки на газопроводі
4. Фарбований газопровід проходить через засинені балкони
5. При ТО ВБСГ було виявлено виток газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Наратити акт ДРК - 1 шіс.
- Надати будівлі газопровід - 1 рік
- Придбати реслинг з газопроводу - 1 рік
- Рекомендовано винос фасадного газопроводу за межі ділянки - 1 рік
- Рекомендовано замінити пробовий кранець протягом року

Виконано: Завершено та обслужено 14 кранів
перепановано з пробових (сучасних з'єднань)
При перевірці не виявлено надмірної
повітряної не герметичності роз'єднань
При ТО ВРСТ вимоги газу було ліквідовано

Годальна оцінка роботи ВРСТ згідно роз'яснень
з пункту 3.3 ПРСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 569 7048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Підписав ОО ВРМ

04.06.2016

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешкогосп.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)