

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ**  
**СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

с. Михайлівка  
(місце складання)

№ 612

від «02» 06 2026 року

Відповідно до договору від «01» 06 2026 року № 7/н (типовий)  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільні  
мережі України" майстер ВТО  
Шевчук Сергій Михайлович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4, Слобожанська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДВК
- 2) Газопровід потребує фарбування
- 3) Рухачи запірної теплоізоляції
- 4) Виявлено витоки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК - 1 місяць.
- 2) Подарувати газопровід - 1 рік.
- 3) Розширити утеплювач на фуглерах - 1 рік.

Знайти і кран вводу газу.  
Перепаявати і муфтове з'єднання  
Перепаявати і різбове з'єднання  
Усунути витіки газу.  
Провести контрольне опресовування газопроводу  
тиском 500 мм вод ст. На протозі 5 хвилини падіння  
тиску не перевищує допустиме.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 3 пункту  
3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676209732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл  
природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 02.06.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)