

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 661

від «12» 06 2026 року

Відповідно до договору від «11» 06 2026 року № 8/н (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільні
мережі України" м. місто ВГО
Шевчук Сергій Михайлович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4 Спартана
Маковського
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВК
- 2) Газопровід проходить через заклеїні балкони.
- 3) Обірваний крайовий кінець газопровіда
- 4) Газопровід зашит коробами з боку клініки
Ехіма.
- 5) Край з вилупленими термітами експлуатації.
- 6) Виявлені витіки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: № 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 67,
71.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - місяць.
- 2) Зробити обвод балонів - рік.
- 3) Закріпити кронштейни - рік.
- 4) Зробити обвод клініки Ехіма - рік.
- 5) Виміряти врати - рік.

Знастими 10 країв в входу газу.
Перетягувати зрізбових з'єднання.
Купувати витіки газу.
Пробки коєбровея опресовування газопровіду
тиском 500 мм вод ст. На протязі 5 хвилин
падіння тиску не перевищувало допустиме.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 3
пункт 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 620 97 32

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 12.06.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис знововика)