

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 655

від « 10 » 06 2026 року

Відповідно до договору від « 09 » 06 2026 року № 8/н Геловий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Запорізько-
держні енергетичні послуги", майстер ВОО
Шевчук Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 22, вул. Гайдоска

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній каб. перевірки ВК
- Витічки газу
- Край входу з вогнетривим терміном придатності
- На прибудові не подарбован газопровід.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ВК - 1 місяць
- Надарбувати газопровід на придбанні - 1 рік
- Рекомендовано замінити крани ввходу з ва-
гярним терміном придатності - 1 рік

Виконано: Витоки газу ліквідовані

- Обережно та перевірили - 3 крани
- Терміновано: 1 рік до закінчення

При перевірці ВБСТ на цілісність нагінна тиску
не первинувало доцегалу порку

Подальше експлуатація ВБСТ згідно ПБСТ
розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104237

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Мелеріна О.В. 10.06.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис звивника)