

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Тнаровське
(місце складення)

№ 628

від « 03 » 06 2026 року

Відповідно до договору від « 02 » 06 2026 року № Д/Н (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке філія
ДП «Технічне обслуговування мережі України майстерство
Паробіч Олена Олександрівна
(наймислуванн суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Дур 1
бч. 2аєтраюно
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Нарами ант ДВК, ант ДВК вбудовані
2. Газопровід потребує фарбування
3. При ТО ВБСГ було виявлено витоки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- надати акт БРК - 1 міс
- подарувати газопровід - 1 рік
- рекомендовано заміняти пропанові
кранів на ввері пропанову рому

Виконано: Перевірено та обстежено
биреню. При перевірці не виявлено
нарізів тиску повітря не перевищено
допустимі норми. При то ВБСТ встанові
чому було перевірено

Додаткова експлуатація ВБСТ згідно норми з
пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 06 769 7041

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Підписано 00.01.14

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстрів мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)