

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с.Ткарове
(місце складання)

№ 660

від «03» 06 2026 року

Відповідно до договору від «02» 06 2026 року № 011 тиневий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке фелі
ТОВ "Запорізькі мережі України" майстер ВТО
Порєбна Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займани посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13 вул

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт ДВК
2. Запроваджені пошкодження фарбування
3. Замість футеру
4. При ТО ВБСГ було виявлено велику тріщину

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Карати ант ДВК - 1 місяць
- Заарештувати газочисувач - 1 рік
- Рухити деутер - 3 місяці
- Ремонтовано даний прилад у власній
всередині протягом року

Висновок: Перевірено та відсутньо. Прилад
перевірено і працює з'єднано. При перевірці
на цільність підключення не перевищено
встановлену норму. При 10 ВРСТ виміри
газу було ліквідовано

Потрібно перевірити ВРСТ згідно розряду 3
пункту 3.3 ВРСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0675697018

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Потрібно 00 00 030626

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно реєстру споживачів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)