

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Матвіївка
(місце складення)

№ 620

від «03» 06 2026 року

Відповідно до договору від «02» 06 2026 року № 74 (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт Дзюрозівська філія ТОВ "Газорозподільні
мережі України" майстер ВТО Мисючук Сергій Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9А, Центральна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДВК
- 2) Газопровід захищений утепленням
- 3) Край з мінусом терміном експлуатації
- 4) Виявлені витіки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК - 1 місяць.
- 2) Розширити утеплення на газопроводі - 1 рік
- 3) Замінити крани - 1 рік.

Змастили 2 крани вводу газу.
Перепаяли 1 різьбове з'єднання.
Зупустили витіки газу.
Провели контрольне опресовування газопроводу тиском 500 мм вод. ст. На протязі 5 хвилин надійшло тиску на перемищувало допустимо.

Подана експлуатація ВБСТ згідно розділу 3 пункту 3.5 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 620 9732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М.

03.06.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис згідно акта)