

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 658

від «11» 06 2026 року

Відповідно до договору від «10» 06 2026 року № БН типовий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке ФЛІБ ЖОВ "Запорізькі енергетичні мережі України" майстер ВПО
Порєбна Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1 вул. Цитрусової

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Газопровід потребує фарбування
2. Оборвані крошки металу
3. Заміні Фуги
4. Фасадний газопровід проходить через зашкелені балкони.
5. При ТО ВБСТ було виявлено витік газу
6. Заміна муфта не сходових кінців
4 під'їзду
- 1 Відсутній акт ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Додатбувати газопровід - 1 рік
- Поширити футтери - 3 місяці
- Заірїити кроиштеби - 3 місяці
- Поширити муфту - 1 місяць
- Теколюровано вина фасарного газопровода за мекі балконів - 1 рік
- Нарати акт ДРК - 1 мкс
- Реконструовано заміне пробових країв на вкорті протимолу.

Виконано! Перевірено та обдуржено 30 країв.
Перепановано 11 рїксове (муфтове) з'єднання
При перевірці на щільність нарізано пилом
повітре не перевищено допустимий нормед.
При ГТО ВБСТ витоні газу було ліквідовано

Поравша експедатації ВБСТ згідно розділу 3
пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Почеркнава ОО ООЛ

11.06.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстре мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис звивоника)