

63

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складення)

№ 999

від «28» 05 2026 року

Відповідно до договору від «27» 05 2026 року № Б/н (теповий)
працівником(ами) виконавця робіт

Запорізька ерісія ТОВ „ГРМЧ“
майстер Загороденчук С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Чумацька 22

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ виток газу виявлено.
- 2) Газопровід потребує модернування.
- 3) Відсутній акт перевірки безпеки.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: сток з квартирами
№ 105, 108, 111, 114, 117 - виток газу у фуглері.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При виконанні Ю ВБСТ витіки газу усунені.
- 2) Покрафарбувати газопровід - 1 рік.
- 3) Надати акти перевірки венткамінів - 1 міс.
- 4) Рекомендовано замінити пробкових крапів на кузові - 1 рік.

Виконано: перевірено 24 крапа; перека-
зовано 20 різбрових з'єднань.

Виконано контрольне опресування
повітрям тиском 500 мм.в.ст. Тиски
тиску проходом 5х8 мм переважили
допустимий тиск та склали 12 мм.в.ст.
У зв'язку із витіком газу у скуплярі відрізу-
ємо відрізок газопостачання зварюванням
№ 105, 108, 111, 111, 117

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця)

066-1103113

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Задорожесек С.О.

28.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів споживачів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)