

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Ткачовське
(місце складення)

№ 617

від «03» 06 2026 року

Відповідно до договору від «02» 06 2026 року № 5/н (т.ч.новий)
працівником(ами) виконавця робіт

Запорізька філія ТОВ „ГРМУ“
майстер Загороденський С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займаня посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Северин 4.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витіки газу відсутні.
- 2) Газопровід потребує подраждвання
- 3) Відсутні акт перевірки ВБСГ камиїв.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При виконанні ТО ВБЕТ витрати газу усунути.
- 2) Порадити замовити газопровід - 1 рік.
- 3) Надати акт перевірки безпеки газопроводу - 1 рік.
- 4) Рекомендовано замінити пропанові крани на газові - 1 рік.

Виконано: Перевірено в кранів, шлангових з різьбовою з'єднаною. Виконано К.О. повітря на виході 500 мм.в.ст. Парування газу протягом 5 хв. не перевищує допустимий шланг та скляно 10 мм.в.ст.

Подальша експлуатація ВБЕТ згідно п. 3.3. Р.З. МБЕТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 066 1-103-113

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Задаротесек СО 03.06.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів ознайомлених.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)