

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Лещине
(місце складення)

№ 684

від «01» 06 2026 року

Відповідно до договору від «29» 05 2026 року № 74 (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке філія ТОВ "Газерозподільні
мережі України" майстер ВТО
Шевчук Сергій Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 16, Лугова.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДВК
- 2) Газопровід потребує опрацювання.
- 3) Утеплювачі зашиті футлери та крапи.
- 4) Виявлені витіки газу.
- 5) Крапи з висерпаним терміном експлуатації.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. 1

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДБК - 1 місяць.
- 2) Обфарбувати газопровід - 1 рік
- 3) Розширити теплоізоляцію на фідлерах та кранах - 1 рік.
- 4) Заміняти крани - 1 рік.

Змастити 5 кранів вводу газу.

Перепакувати 1 різьбове з'єднання.

Зуцати витік газу.

Провести контрольне випробування газопроводу тиском 500 мм вод ст. На протязі 5 хвилин падіння тиску не перевищує допустиме.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 3 пункт 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676209752

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 01.06.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зварювача)