

3

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С. Михайлівка
(місце складання)

№ 641

від «04» 06 2026 року

Відповідно до договору від «03» 06 2026 року № 6/4 (технічний),
працівником(ами) виконавця робіт

Запорізька філія ТОВ "ГРКУ"
майстер Захарченко С.О.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Молодіжка 1

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витік газу виявлено.
- 2) Газопровід потребує подороблення.
- 3) Відсутній акт перевірки ВБСГ каналів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Пре виконанні ТО ВББГ безпеки газу усунути.
- 2) Повторити газпобірку - 1 рік.
- 3) Надати бак перевірки безпеки газу - 1 рік.
- 4) Рекомендовано замінити пропанові крани на кульові - 1 рік.

Виконано: перевірено 5 кранів; поранено
2 різьбових з'єднання
Виконано К.О. повітрям тиском 500 мм.в.ст.
Наділи тиску пропан 5 хв. на пораненні
допустили норму та склало 5 мм.в.ст.

Параметри експлуатації ВББГ згідно п. 3.2
р. 3 МББГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця)

066 4403443

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Задорожний С.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів споживачів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)