

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Стенке
(місце складання)

№ 767

від «08» 07 2026 року

Відповідно до договору від «07» 07 2026 року № 8/к (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт

Запорізька філія ТОВ «ГРМУ»
майстер ВТО Захаровський С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 72 Перемогравчево.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витоки газу виявлені.
- 2) Газопровід потребує надрядування.
- 3) Відсутній акт перевірки герметичності.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витрати газу усунути.
- 2) Подарувати газопровід - 1 рік.
- 3) Надати акт перевірки безпеки газопроводу - 1 рік.
- 4) Рекомендуємо заміну пробкових країв на куєві - 1 рік.

Виконано: Перевірено 4 країв; перепаяковано 1 різьбовий з'єднання. Виконали К.О. Ковіряк тиском 500 мм. в.ст. Наділи тиску протоком 5 кв. см перевищує допустимий тиск то еквів 10 мм. в.ст.

Нарадимо експлуатація ВБСГ згідно п. 3.3. Р. 3 МБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця) 066 4403443
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Задароташко С.О. 08.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів споживачів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)