

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Вільнянськ
(місце складення)

№ 769

від «09» 07 2026 року

Відповідно до договору від «08» 07 2026 року № 8/п. чаровий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Запорізь-
кобінські мережі" Тернопіль, майстер ВСС
Шенкеріна Олена Володимирівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВССГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1, вкр. Чаровий

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). КОС

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Зовнішній газопровід потребує фарбування - х
- Наблизий дріт на газопроводі
- Крани вбудовані з вигнутим терміном придатності
- Відсутній акт перевірки ВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Загартувати газопровід - 1 рік
Рекомендовано замінити крани ВВСТ - 1 рік
Демонтувати зріт з газопроводу - 1 рік
Надати акт перевірки БК - 1 місяць

Виконано: Виски газу ліквідовані
- Перевірено та обсержено: Труби та муфтові з'єднання
- Переплановано: 2 контрпожари

При перевірці ВВСТ на щільність нагріта таста не первинною допущеному порку

Подальше експлуатація ВВСТ на щільність згідно ПБСТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шенуріна ОВ ВВ 090726

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно інструкцій

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис абонента)