

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Вільненск
(місце складання)

№ 772

від « 09 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 08 » 07 2026 року № 77 (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт Замовірка фірма ТОВ Газороз-
подільна мережа України "Майстер ВГО"
Шевчук Сергій Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8, Гнаровської
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДЗК.
- 2) Утеплювачем зашиті фіттери і газопровід.
- 3) Крайи з вигораним терміном експлуатації.
- 4) Виявлені витоки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне вказати))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки РВК - Гелісень.
- 2) Газопечи, утеплювач на футлерах і біля газопроводу - 1 рік.
- 3) Запінити крани - 1 рік.

Змастили 3 крани вводу газу.
Перепакували 1 різьбове з'єднання.
Зупинили витіки газу. Провели контрольне опресування газопроводу тиском 500 мм вод. ст.
На протязі 5 хвилин падіння тиску не перевищувало допустиме.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 3 пункт 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676209732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 09.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)