

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Вільнюс
(місце складення)

№ 758

від «08» 07 2026 року

Відповідно до договору від «07» 07 2026 року № Б/Григорієв
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька фірма ТОВ "Газорозподільні мережі України" майстер В.Г. Шевчук Сергій Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займани посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2, Кам'янка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДВК
- 2) Газопровід потребує фарбування
- 3) Газопровід проходить скрізь закриті балкони
- 4) Обірвані кріпильні елементи газопроводу
- 5) Неправильна закладка футерів
- 6) Не виконаний розмір від стіни до газопроводу
- 7) Виявлені витіки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДЕК - 1 місяць.
- 2) Працювати газопровід - 1 рік.
- 3) Зробити обводи балонів - 1 рік.
- 4) Закріпити тримачейки - 1 рік.
- 5) Розшити утеплювач біля футлерів і газопроводу - 1 рік.

Знайти 3 кране вводу газу.

Перепакувати 22 різьбових з'єднання.

Перепакувати 7 муфтових з'єднань.

Укрити витоки газу. Провести контрольне опресування газопровода тиском 50 см вод ст. На протязі 5 хвилин падіння тиску не перевищує вого допустиме.

Посадила експлуатація ВБСТ згідно розділу 3 шкел 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік.

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676209732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 08.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)