

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Вілюкенск
(місце спільдани)

№ 46

від «07» 07 2026 року

Відповідно до договору від «06» 07 2026 року № 01 тепловий
працівником(ами) виконавця робіт Законодавча фірма
ООО "Термодинамічної мережі України" м. Київ
Андрей Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2^а вул.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт ДВК
2. Газопровід потребує фарбування
3. Захисті футляри.
4. При ТО ВБСГ було виявлено витік газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ✓

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт ДВК - 1 місяць
- Нарахувати газопровід - 1 рік
- Визначити димтери - 3 місяці

Виконано! Перевірено та обстежено газоків
перенакопую 7 трубопроводів (смуфтах) з'єднань.
При перевірці на цілісність паринкетиску
не перевищено допустимую норму. При товсті
вистокі газу було ліквідовано.

Потребна експлуатація ВБСТ згідно норми з
пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675697098

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Потребна ОО Олі

070726

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно нестаре мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)