

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Вішнієнськ
(місце складання)

№ 747

від «07» 07 2022 року

Відповідно до договору від «06» 07 2026 року № 8/к (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке філія
ТОВ "Газорозподільні мережі Чиратинського району"
Поробна Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займане посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4
Бул. Металістів
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1 Відсутній акт ДВК
- 2 Турбопідігрів не працює
- 3 Фасадний газопровід проходить через
дашки балкони
4. Заміні футлери
5. При ТО ВБСГ було виявлено виток газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Марати акт ДВК - 1 місяць
- Подарбувати газопровід - 1 рік
- Замістити фітінги - 3 місяці
- Рекомендовано винос фасарного газопроводу за межі балкона - 1 рік
- Рекомендовано заміна пробкових кранів на вгорі протягом року

Висновок: Перевірено та обслужено вв'язки.
Перенаховано 3 підвідних (смугових) з'єднання.
При перевірці на щільність парічно тиску повітря не перевищено допустимую норму. При ТО ВБСТ витіки газу було ліквідовано

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розряду 3 пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Потребна ОО ВДМ

07.07.2016

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстра місця проживання

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)