

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Вірменськ
(місце складання)

№ 759

від «08» 07 2026 року

Відповідно до договору від «07» 07 2026 року № Б/н типовий
працівником(ами) виконавця робіт Зонарічча Філіп ТОВ, газоз-
подільні мережі "Гарайна", майстер ВГО
Шелухіна Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8 вул. Кошового
вул. (Братів Катуськів)
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки ДВК та ВК
- Висхід фуглеру не відповідає нормі (убелювач)
- Відсутн газокровід від стіни будинку не відповідає нормі (убелювач)
- Зовнішній газокровід потребує фарбування
- Крани входу з виграним терміном придатності

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ДБК та ВК - 1 місяць
- Збільшити фартери від утеплення - 1 рік
- Збільшити газопровід від утеплення - 1 рік
- Дорядбувати газопровід - 1 рік
- Рекомендовано замінити крани вводу з виграним терміном придатності

Виконано: Виступ газу ліквідовано

- Обсягали та перевірили - 34 краєві та з'єднання
- Перевірено - 6 контролок + 3 мідрові з'єднання

При перевірці ВБСГ на щільність падіння тиску не перевищувало допустимий поріг.

Надання експлуатації ВБСГ згідно ПБСГ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Михайла ОВ ММ 08.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)