

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Вінницька
(місце складення)

№ 753

від « 07 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 06 » 07 2026 року № 8/п виновий,
працівником(ами) виконавця робіт Земрицька Філія ТОВ "Газорозподіль-
ні мережі України", м. Львів ВЛР
Шемехіна Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4, пр.в. Новосі
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Зовнішній газопровід потребує захарбування
- Рублер газопроводу (відсутній вентиль)
- Відсутній відступ газопроводу від зовнішньої стіни будинку (вентиль)
- Крани вводу газу рекомендовано замінити (вигераний термін придатності)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Пофранбувати газопровід - 1 рік
- Надати акт ДВК та ВК - 1 місяць
- Збільшити газопровід від збільшувача - 1 рік
- Крапи вводу з вигоранням терміном пра-
датності рекомендовано замінити - 1 рік

Виконано: Витоки газу ліквідовано

- Обтерпели та перевірили: Директор
- Переплановано: 4 конструктори

При перевірці ВБСТ на щільність нагінки та сусід
не перевищувало допустимого норму

Загалом екслюкація ВБСТ згідно ПБСТ
розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104239

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Шелухіна О.В. [підпис]

07.07.2016

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів екслюкації

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)