

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Вільнюс
(місце складення)

№ 754

від «07» 07 2026 року

Відповідно до договору від «06» 07 2026 року № 7/н(типовий)
працівником(ами) виконавця робіт замовівка фірма ТОВ "Богородзюльський"
сервісу України" майстер В.В.
Міхалюк Сергій Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5, Новий.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДВГ
- 2) Газопровід потребує фарбування
- 3) Висхідний витоки газу
- 4) Утеплювачем зашиті фуги.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки РЕМ - Тенісцев
- 2) Поставити газопровід - 1 рік
- 3) Розширити утеплювач на фуглерах.

Усунути витік газу.
Провести контрольне опресовування газопроводу тиском 500 мм вод.ст. На протязі 5 хвилин не-
діїння тиску не перевищувало допустиме.

Продальна експлуатація ВБСТ згідно розділу
3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця)

0676209732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Челевук С.М.

07.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктування

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис заповначу)