

АКТ  
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ  
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя  
(місце складення)

№ 672

від «16» 06 2026 року

Відповідно до договору від «15» 06 2026 року № 8/н (тепловий)  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільна мережа України" майстер ВТО  
Шевчук Сергій Михайлович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3, Історична

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДВК
- 2) Газопровід потребує фарбування.
- 3) Край з вивертаним терміном експлуатації.
- 4) Виліт газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акт перевірки ДБК - вміщено  
Нефарабувати газопровід - 1 рік  
Замінити крани - 1 рік

Перепаявали вентильне з'єднання  
Перепаявали 2 різьбових з'єднання  
Усунули витік газу  
Првели контрольне опресовування газопроводу  
тиском 500 мм вод ст. На протязі 5 хвилин  
падіння тиску не перевищувало допустиме.

Нормальна експлуатація ВБСТ згідно розділу 3  
пункт 3.3 ПВСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676209732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл  
природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 16.06.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язника)