

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 675

від «16» 06 2026 року

Відповідно до договору від «15» 06 2026 року № 5/4 (Тирловий)
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільна мережа України" майстер ВГБ
Мельник Сергій Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 52 Алмазна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 2) Уради з висерпанням терміною експлуатації.
- 3) Виявлені витіки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 13, 16, 10, 7

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК - 1 місяць
- 2) Завершити крапан - 1 рік

Знайти вкраї в вогні газу.
Перепаявати 3 шпильових з'єднання.
Перепаявати 7 різьбових з'єднань.
Заміну витоків газу.
Провести контрольне опресовування газопроводу тиском 500 мм вод ст. На протязі 5 хвилин падіння тиску не перевищувало допустиме.

Подана експлуатація ВБСТ згідно роздрі
Зачека 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676209732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

С.М. 16.06.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано згідно актів інструктажів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язника)