

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 740

від «03» 07 2026 року

Відповідно до договору від «02» 07 2026 року № б/н тп новост,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька Фірма
ТОВ "Запорізькі енергетичні Чаратні" майстерство
Порейна Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13 вер!

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Газопровір потребує фарбування
2. Заміти футляри
3. Ділення газопроводу потребує заміни на
стоек квартир 46, 49, 52, 55, 58
4. При ТО ВБСГ було виявлено витік газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 46, 49, 52, 55, 58

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надарбувати газопровід - 1 рік
- Взамітити футляр - Замовити
- Забезпечити заміну ділянки газопровода разом з футляром - негайно
- Ремонтувати заміна пробоївних країв на вварі протягом року

Виконано: Перевірено та відсутньо 18 країв
Перекладено 7 пробоївних (механічних) з'єднань.
При перевірці не виявлено парфуми пилу
поблизу не перевищує допустимий норму.
Окрім стосовно квартир 46, 49, 52, 55, 58 де
парфуми перевищує допустимий норму. При 10
ВБСТ всі точки газу було перевірено

Акт перевірки ВК и ПГ 100.06 впр 29.06.2025 впр
ТОВ компанія "Газкомбітпроектс"
Поданою експлуатації ВБСТ згідно розділу 3
пункту 3.3. ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Горбуненко Євген

030426

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстраційних записів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)