

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 692

від « 19 » 06 2026 року

Відповідно до договору від « 18 » 06 2026 року № 74 (Генеральний)
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільні
мереші України" майстер ВТЗ
Мельник Сергій Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 35, Запорізького
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). козачства

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Утеплювачем замість футлаери.
- 2) Країни з вигерпаними терміком експлуатації.
- 3) Газопровід потребує фарбування.
- 4) Виявлені вибоки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. 62, 65, 68, 71, 74.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Розширити утеплювач біля фуглерів - 1 рік.
- 2) Замінити крани - 1 рік.
- 3) Подфарбувати газопровід - 1 рік.

Змастили 23 крана вводу газу.

Перепакували 1 муфтове з'єднання.

Перепакували 16 різьбових з'єднань.

Усушили витіки газу.

Провели контрольне опресовування газопроводу тиском 500 мм вод ст. На протязі 5 хвилин падіння тиску не перевищувало допустиме. Окрім стояка квартири 62, 65, 68, 71, 74 падіння складо 50 мм вод ст.

Акт ВК N 93 від 17.06.26р.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 3 пункт 3.3.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік.

Контактний робочий телефон представника виконавця 067620 9732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 19.06.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)