

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 691

від «18» 06 2026 року

Відповідно до договору від «17» 06 2026 року № Б/Н (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газсервіс"
мережі "України" майстер ВГО
Шевчук Сергій Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3А Запорізького

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). козаства

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Обірвали крапчастий газопровід
- 2) Газопровід проходить скрізь заклеї балконом
- 3) Крани з вигораним терміном експлуатації
- 4) Виявлені витіки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. 40, 44, 48, 52, 56, 60,
64, 68, 72

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Закріпити кранийний - 1 рік
- 2) Зробити обводи балонів - 1 рік
- 3) Замінити крани - 1 рік

Акт ДВК - N216 від 17.06.26.

Знашли 25 країв вводу газу.
Перепаявали 2 муфтових з'єднання.
Перепаявали 7 різьбових з'єднань.
Усунули витік газу.
Провели контрольне опресовування газопроводу тиском 50 мм вод ст. На протязі 5 хвилин падіння не перевищувало допустиме. Окрім стояка кв: 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72 падіння складо 40 мм вод ст.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676209732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 18.06.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис заповнювача)