

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складання)

№ 744

від «06» 07 2026 року

Відповідно до договору від «03» 06 2026 року № Б⁵ (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ
Газорозподільні мережі України, майстер ВТО
Тарам Володимир Сергійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5, Зестафронська
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не подарбований зовнішній газопровід
- 2) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів
- 3) Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені витіки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Ізоляцію зовнішній газопровід на протязі 1 року
- 2) Надати акт перевірки вентиляційних каналів на протязі 1 місяця.

Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кульові, впродовж 1 року.

Перевірено і обслужено 20 пробкових кранів вводу, перепаявано 5 муфтових з'єднань.

Витоки газу ліквідовані.

Виконали контрольне опресування повітрям, тиском 500 мм вод. ст., подіння тиску на протязі 5х6 не перевищувало допустиме значення. Виконали пуск газу.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 5.3 пункту 3.3 ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-920-92-67

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Торан В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

06.07.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис споживача)