

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 679

від « 16 » 06 2026 року

Відповідно до договору від « 15 » 06 2026 року № 814 (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке філія
ТОВ "Запорізькі енергетичні мережі України" майстер ВБСГ
Порєбна Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3 вул. Магнітна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт ДВК
2. Тарифові потреби фактовані
3. При ТО ВБСГ було виявлено виток газу
4. Обрвані кронштейни

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Кофати ант ОВК - 1 мс
- Адаптувати гаряраду - 1 р'к
- Ремонтовано решето зробивши пресів на вкві принцип рошу
- Закріпити грошистім

Перевірено на обсервато 4 преса АТМ перевірено на ші двісніє надігне тиску повітря не перевищено допустиму норму АТМ 10 ВБСТ витрати газу думові - довано

Перевірено експлуатації ВБСТ згідно розрину 3 пункту 3.3 АБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 р'к

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 56 9 7048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Потребне 00 001

16.06.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстрації мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)