

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 733

від «02» 07 2026 року

Відповідно до договору від «01» 07 2026 року № 7/Н (Тимовий)
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газсервіс"
держ. меренні України" на базі ВГО
Шевчук Сергій Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14, Пархаленка
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВК.
- 2) Газопровід потребує фарбування.
- 3) Крайні з висерпаним терміном експлуатації.
- 4) Обірвані пропангейми газопровіда.
- 5) Виявлені витіки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - місцев
- 2) Рефарбувати газопровід - рік
- 3) Закріпити кріпильний - рік
- 4) Замінити крани - рік

Змастили з крана ввезу газу.
Перемакували зрізбових з'єднання,
Усунили витоки газу.
Провели контрольне опресовування газопроводу
тиском 500 мм вод ст. На протязі 5 хвилин
падіння тиску не перевищувало допустиме.

Подальша експлуатація ВСТ згідно розділу
3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця 0676209752
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Мельчук С.М. 02.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктантів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовників)